

LEYENDA

1. Revestimiento exterior: aplacado cerámico pegado con adhesivo cementoso (o fijado mecánicamente)
2. Capa de regularización con mortero de cemento maestreado
3. Hoja principal: bloque cerámico para revestir
4. Aislamiento: **Grafipol TR-32** ($\lambda=0,032$ W/mK) adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso
5. Cámara de aire no ventilada
6. Trasdosado con tabique de ladrillo cerámico: LH7 sobre banda acústica Grafipol TR-0 Tiras
7. Revestimiento interior: enlucido de yeso

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019

| Zona Climática | Espesor "e" (mm) | Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m ² K) | Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m ² K) |
|----------------|------------------|---|--|
| α | 20 | 0,56 | 0,56 |
| A | 30 | 0,47 | 0,50 |
| B | 50 | 0,37 | 0,38 |
| C | 80 | 0,27 | 0,29 |
| D | 80 | 0,27 | 0,27 |
| E | 100 | 0,23 | 0,23 |

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión 2019.

Aislamiento acústico - Cumplimiento CTE - DB HR 2016

| Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " de la solución (dBA) | Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " exigido s/ DB HR 2016 (dBA) |
|--|---|
| 53 (52)* | $30 \leq R_A \leq 47^{**}$ |

* Valor según Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

** Valores máximo y mínimo exigidos en la tabla 2.1 del DB HR-4, en función del uso del edificio y del índice de ruido día del entorno.

